

Tárgy: Járóbeteg szakellátó épületében üzemelő 1 db 500 kg-os 4 személyes személyfelvonó és 1 db 1600 kg-os 20 személyes betegfelvonó felújítási és karbantartási munkálatai tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás

Valamennyi Érdeelt Gazdasági Szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2016. december 07-én nemzeti értékhatárokat elérő, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a **Járóbeteg szakellátó épületében üzemelő 1 db 500 kg-os 4 személyes személyfelvonó és 1 db 1600 kg-os 20 személyes betegfelvonó felújítási és karbantartási munkálatai** tárgyban.

Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, amelyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol:

Kérdés:

A 16 kW-os hűtőteljesítményű olajhűtő megadása téves információ, mert mint a mellékelt megküldött felvonókönyvben is szerepel, a felvonó tápegysége 29,4 kW-os, ezért ennek megfelelő hűtőteljesítményű olajhűtő beépítésére van szükség, mert a 16 kW-os nem megfelelő a tápegységhez.

Válasz:

Megrendelő a 16 kW-os hűtőegység teljesítményt törli. Kéri ajánlattevőt, hogy az ajánlatában szereplő, az általa tervezett beépítendő felvonó tápegység elektromos teljesítményéhez műszakilag megfelelő hűtőteljesítményű olajhűtő egység árát szerepeltesse a tételben.

Kérjük a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Miskolc, 2016. december 16.

Tisztelettel:


Dr. Szabó Tamás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

