

Valamennyi Ajánlattevő részére
részére

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás a „Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház (MISEK) 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Belgyógyászati épületében lévő 1 db 1250 kg-os biztonsági betegfelvonó és 1 db 1250 kg-os betegfelvonó berendezés javítási-felújítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

1. kérdés: Az ajánlati dokumentáció 4./ Közbeszerzés tárgya és mennyisége pontban, mind a 27-1325, mind a 27-1326 azonosító számú felvonó esetében tisztelt ajánlatkérő ezt írja:

„Aknaajtó hajtás, mechanikák komplett cseréje 1100x2000 mm, alumínium küszöbvel, aknaajtó csúszókkal, vezérlő elektronikával.”

Az aknaajtó mechanikája nem tartalmaz vezérlő elektronikát, ez véleményünk szerint tévesen szerepel a kiírásban. Kérjük felülvizsgálni, és módosítani az aknaajtó hajtás cseréjére vonatkozó mondatot.


Válasz: Ajánlatkérő felülvizsgálta a fenti mondatot, amely helyesen aknaajtó hajtás, mechanikák komplett cseréje 1100x2000 mm, alumínium küszöbvel, aknaajtó csúszókkal, amely átvezetésre került az árazatlan költségvetésben. A vezérlő elektronika tévesen került a tételsorba!

2. kérdés: Az ajánlati felhívás 20. pontja rendelkezik az ajánlati kötöttség minimális időtartamáról, mely a felhívás szerint 30 nap. A tételes költségvetésben pedig ez olvasható: „Ajánlati kötöttség: (ajánlatkérő elvárása min. 120 nap.)” Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap, amely az árazatlan költségvetésben is átvezetésre került.

Miskolc, 2017. január 05.




Dr. Szabó Tamás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó